Индексы готовности
муниципальных образований к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

№ п/п	Муниципальное образование	Уровень готовности	Формулировка замечания	Срок устранения замечаний	Выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Федерального закона "О теплоснабжении" (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)				Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2, 1.6 пункта 1 Правил 2234			Прогнозируемый индекс готовности муниципального образования
					Наличие согласованного всеми органами власти порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (ПЛАС) (+ / -)	Наличие утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения муниципального образования (+ / -)	Готовы к отопительному периоду бесхозяйные объекты теплоснабжения, в отношении которых не определена организация по содержанию и обслуживанию в муниципальном образовании (подготовлены / не подготовлены / отсутствуют)	Коэффициент "Закон о теплоснабжении"	Теплоснабжающие, теплосетевые организации и владельцы тепловых сетей (количество)		Коэффициент "Оценка"	
									Всего	Выданы акты оценки готовности		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	город Дивногорск	готов			+	+	отсутствуют	0,65	1	1	0,35	1,00
2	город Красноярск	готов с условиями	ОЛ не представлен		+	+	-	0,46	73	73	0,35	0,81
3	город Норильск	готов			+	+	отсутствуют	0,65	2	2	0,35	1,00
4	ЗАТО г. Железногорск	готов			+	+	отсутствуют	0,65	6	6	0,35	1,00
5	ЗАТО г. Зеленогорск	готов			+	+	отсутствуют	0,65	3	3	0,35	1,00
6	ЗАТО п. Солнечный	готов с условиями	Схема теплоснабжения признана малонадежной. В представленном документе не отражены меры повышения надежности.	01.07.2027	+	-	отсутствуют	0,46	1	1	0,35	0,81
7	Абанский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	2	2	0,35	1,00
8	Ачинский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	8	8	0,35	1,00
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	7	7	0,35	1,00
10	Бирилюсский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	2	2	0,35	1,00
11	Боготольский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована в части теплоснабжающей организации ООО "Гранд"	30.06.2027	+	-	отсутствуют	0,46	4	4	0,35	0,81
12	Богучанский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	4	4	0,35	1,00
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	3	3	0,35	1,00
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	3	3	0,35	1,00
15	Емельяновский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована (указаны ресурсоснабжающие организации ООО "Сорские тепловые сети", ООО "УК "Коммунсервис" (оценка проводилась в отношении ООО "ЕКК").	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	9	9	0,35	0,81
16	Енисейский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	8	8	0,35	1,00
17	Ермаковский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована (указаны ресурсоснабжающие организации ООО "Тепловик-2", ООО "Квант", оценка проводилась в отношении ООО "Квант-2", ООО "Каратузский ТВК"	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	2	2	0,35	0,81
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	2	2	0,35	1,00
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована (указаны ресурсоснабжающие организации ООО "Решения", ООО "Стимул", МУП "Сибсервис")	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	13	13	0,35	0,81
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не содержит предложений по актуализации системы мер по повышению надежности в соответствии с п. 74 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	6	6	0,35	0,81
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована (указана ресурсоснабжающая организация ООО "Стратегия Норд", которая прекратила свою деятельность на территории Казачинско-Пировского МО).	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	2	2	0,35	0,81
22	Канский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована в части фактически ликвидированного объекта теплоснабжения, а именно котельной расположенной в пос. Строителей.	01.07.2027	+	-	отсутствуют	0,46	10	10	0,35	0,81
23	Каратузский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	1	1	0,35	1,00
24	Кежемский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	1	1	0,35	1,00
25	Козульский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	4	4	0,35	1,00
26	Курагинский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована в отношении теплоснабжающих организаций (не оценивалась организация ООО "Курагинский Тепловодоканал")	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	5	5	0,35	0,81
27	Манско-Уярский муниципальный округ	готов с условиями	Схема теплоснабжения не актуализирована в части теплоснабжающей организации МУП г. Уяра "ГКХ"	30.06.2027	+	-	отсутствуют	0,46	10	10	0,35	0,81
28	Минусинский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	6	6	0,35	1,00
29	Мотыгинский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	6	6	0,35	1,00
30	Назаровский муниципальный округ	готов с условиями	ОЛ не представлен		+	-	отсутствуют	0,46	5	5	0,35	0,81
31	Рыбинский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	9	9	0,35	1,00
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	1	1	0,35	1,00
33	Сосновоборский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	8	8	0,35	1,00
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	готов с условиями	Не актуализирована схема теплоснабжения, установленная Постановлением Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа от 14.09.2026 № 1246 в связи с консервацией котельной № 2 ООО "Энергия", расположенной по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ, с. Хатанга, ул. Таймырская, 26. Согласно схеме котельная №2 является резервным источником при наступлении аномально низких температур наружного воздуха.	Не указан	+	-	отсутствуют	0,46	5	5	0,35	0,81
35	Туруханский муниципальный округ	готов с условиями	ОЛ не представлен		+	-	отсутствуют	0,46	3	3	0,35	0,81
36	Ужурский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	2	2	0,35	1,00
37	Шарыповский муниципальный округ	готов			+	+	отсутствуют	0,65	3	3	0,35	1,00
38	Шушенский муниципальный округ	готов с условиями	В схеме тплоснабжения не отражены мероприятия по повышению надежности данных систем теплоснабжения в соответствии с п. 74 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (системы признаны ненадежными и малонадежными).	01.07.2027	+	-	отсутствуют	0,46	1	1	0,35	0,81
39	Эвенкийский муниципальный округ	готов с условиями	1. В схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует информация о следующей системе теплоснабжения: СЦТ-9 Тура-Горный котельная "Горный", расположенная по адресу: 14 км на северо-восток от п. Тура. 2. Схема теплоснабжения признана малонадежной и ненадежной по следующим населенным пунктам: п. Эколда, п. Суринда, п. Полигус и п. Куюмба. В схеме теплоснабжения не отражены мероприятия по повышению надежности данных систем теплоснабжения.	01.07.2027	+	-	отсутствуют	0,46	3	3	0,35	0,81
								0,57	244	244	0,35	0,92
											Выданы паспорта:	39